

12 мая 2023г.

г. Курск

АКТ

Рабочей комиссии по текущему контролю работ при реализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в Центральном и Железнодорожном округах города Курска за период 2023 года.

Комиссией в составе: заместителя председателя комитета ЖКХ города Курска Шарапова А.А., директора ООО «ЦЗК» (строительный контроль) Ханина Э.В., мастера ООО «Энергосеть» Бурцева Д.А., мастера ООО «Энергосеть» Жданова П.С., мастера ООО «Энергосеть» Ахмедова Д.А. произведен осмотр выполняемых работ на объектах теплоснабжения, расположенных в Центральном округе города Курска за период 2023 года.

В ходе проверки выявлены следующие замечания:

1. Имеются грубые нарушения техники безопасности. На объектах 9.3, 10.3, 2.1 частично отсутствует ограждение мест производства работ, которое в нашем присутствии восстанавливалось, но не полностью. На объекте 9.2. отсутствует более половины ограждения, имеющееся лежит в траншее.
2. На объектах 22.3 и 6 ведется обратная засыпка песком, при этом защитный слой под трубопроводом 200мм не выдерживается, трубопровод лежит на кирпиче, который не везде убран (фотоматериалы прилагаются). На объекте 22.2. трубопровод уложен на дно лотка. По обследованным объектам уплотнение песка не выполняется. Обсыпка данного объекта запрещается до устранения замечания и контроля со стороны заказчика и строительного контроля.


Заместитель председателя комитета  
ЖКХ города Курска

Директор ООО «ЦЗК» (строительный контроль)


Мастер ООО «Энергосеть»


Мастер ООО «Энергосеть»

Мастер ООО «Энергосеть»

 А.А. Шарапов

 Э.В. Ханин

 Д.А. Бурцев

 П.С. Жданов

 Д.А. Ахмедов

19 мая 2023г.

г. Курск

### АКТ

Рабочей комиссии по текущему контролю работ при реализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в Центральном и Железнодорожном округах города Курска за период 2023 года.

Комиссией в составе: заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска Шарапова А.А., директора ООО «ЦЗК» (строительный контроль) Ханина Э.В., мастера ООО «Энергосеть» Д.А. Бурцева, мастера ООО «Энергосеть» Жданова П.С., мастера ООО «Энергосеть» Ахмедова Д.А. произведен осмотр выполняемых работ на объектах теплоснабжения, расположенных в Центральном округе города Курска за период 2023 года.

В ходе проверки выявлено следующее:

1. На объектах 2.1, 9.2 ограждение восстанавливается. Однако на объекте 2.1. более 7 дней отсутствовало ограждение у временного перехода (восстановлено после присутствия комиссии 19.05.2023 - по данным фотоотчета).
2. На объекте 22.3 ограждение из сигнальной ленты, что не допустимо. На этом же объекте произведена засыпка без песка, необходимо выполнить демонтаж с подсыпкой и обсыпкой песком. На объекте 22.2, несмотря на запрет, указанный в акте от 12.05.2023 выполнена частичная засыпка. Работы будут приняты только после выполнения шурфов и при наличии песка под и над трубой.
3. На объектах 9.3,23 ведется благоустройство. Фактическая толщина щебеночно песчаной смеси составляет 100 мм, что не соответствует проектной 200 и 230 мм. Асфальтирование запрещается до устранения нарушения.
4. Ни на одном из объектов не ведется уплотнение песка. В случае игнорирования замечания при следующей проверке – 26.05.2023 будет выписано предписание о приостановке работ.

Заместитель председателя комитета  
ЖКХ города Курска



А.А. Шарапов

Директор ООО «ЦЗК» (строительный контроль)



Э.В. Ханин

Мастер ООО «Энергосеть»



Д.А. Бурцев

Мастер ООО «Энергосеть»



П.С. Жданов

Мастер ООО «Энергосеть»



Д.А. Ахмедов